

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4467S Bestwinka – Bestwina ul. Kościelna w miejscowości Bestwina”*

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164), w odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o udostępnienie opinii: Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej dotyczącej tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, które to zostały przywołane w jej zatwierdzeniu.

**Wyjaśnienie 1:**

Zamawiający dodaje do materiałów przetargowych (zamieszczonych na stronie internetowej [www.bip.powiat.bielsko.pl](http://www.bip.powiat.bielsko.pl)) plik o nazwie „Opinia - TOR”.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie desek gzymsowych o wysokości 0,5m lub 0,6m?

**Wyjaśnienie 2:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie desek gzymsowych o wysokości 0,6m.

**Pytanie nr 3:**

Nawierzchnia na obiekcie w-wa wiążąca powinna zostać wykonana jako beton asfaltowy (zgodnie ze specyfikacją i opisem technicznym) czy jako asfalt twardolany (zgodnie z rys. nr PW/03)?

**Wyjaśnienie 3:**

Nawierzchnia na obiekcie w-wa wiążąca powinna zostać wykonana zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i opisem technicznym.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający przewidział jakieś ograniczenia w tonażu samochodów dojeżdżających do placu budowy?

**Wyjaśnienie 4:**

Ruch samochodów dojeżdżających na plac budowy powinien być dostosowany do istniejących przepisów i możliwości terenowych.

**Pytanie nr 5:**

Czy cena jednostkowa za wyciągnięcie ścianki szczelnej może być wartością ujemną?

**Wyjaśnienie 5:**

Nie.

  
**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
inż. Wiesław Kubiś