

TT/UL/01500/2013



AB 610



**Pracownia Projektowo – Usługowa
RONDO
ul. Armii Krajowej 192/19
40-750 Katowice**

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji remontu ul. Karola Wojtyły w Czańcu.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.08.2013r. uprzejmie informujemy, iż lokalizację inwestycji jak w temacie uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Należy zachować min. 1.4m przykrycie istniejącej sieci wodociągowej.
2. Istniejące skrzynki zasuwowe należy dopasować do projektowanej niwelety terenu.
3. Należy zachować min. odległość poziomą 1,2m oraz pionową 0,2m skrajni projektowanej kanalizacji deszczowej od skrajni istniejącej sieci wodociągowej.
4. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urządzeń wodociagowych należy natychmiast zawiadomić naszą Spółkę celem dokonania dalszych ustaleń.
5. W trakcie budowy sieć wodociagową wraz z urządzeniami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zasypaniem.
6. W miejscu zbliżeń do sieci wodociagową roboty ziemne wykonać ręcznie.
7. Odkryte przewody sieci wodociagowej można zasypać dopiero po pisemnym zezwoleniu przez upoważnionego pracownika naszej Spółki.
8. Uszkodzenia naszych urządzeń wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt inwestora budowy.
9. Należy poinformować naszą Spółkę z dwu tygodniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do prac budowlanych podając nazwę wykonawcy oraz kierownika budowy.
10. Niniejsze uzgodnienie obowiązuje 2 lata od daty jego wydania.

Z poważaniem

**Z-ca Kierownika
Działu Technicznego**

mgr inż. Daniela Ryłko

Załącznik: Plan zagosp. terenu (1 egz.)

*INSPEKTOR
d/s Technicznych
Adam Harańczyk*

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej Rejon Dystrybucji Kęty
ul. Mickiewicza 13, 32-650 Kęty
tel. 33 813 10 00
fax 33 813 10 02
e-mail: kety@tauron-dystrybucja.pl

Kęty dn. 25.01.2013r.

Nasz znak: O6/RD5/ZS/MK/U-29/287/2013



**Pracownia Projektowo- Usługowa
„RONDO”**

Mgr inż. Bogdan Markowski

**ul. Armii Krajowej 192/19
40 - 750 Katowice**

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4479 Czaniec - Rozyny – Andrychów , na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruszową do granicy z Andrychowem.

W odpowiedzi na pismo z datą wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Kęty dn. 22.01.2013r informujemy, że projekt zagospodarowania terenu jw. uzgadniamy z następującymi uwagami :

1. Na przesłanym projekcie zagospodarowania terenu wkreślono orientacyjnie kolorem czerwonym liniami ciągłymi istniejące linie elektroenergetyczne napowietrzne niskiego napięcia (0,4kV) i średniego napięcia (15kV) , natomiast kolorem czerwonym liniami przerywanymi istniejące kable elektroenergetyczne ziemne niskiego napięcia (0,4 kV).
2. Projektowany chodnik wykonać tak ,aby słupy linii elektroenergetycznej były usytuowane możliwie poza zewnętrzną krawędzią chodnika.
3. Zachować minimalną odległość poziomą 0,5 m od zewnętrznej krawędzi projektowanego umocnienia skarpy do kabli nN i do nogi słupa linii elektroenergetycznej .
4. Roboty ziemne w pobliżu kabli nN wykonywać sprzętem ręcznym (przy wyłączonych kablach spod napięcia) , pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Kęty i z jego upoważnionym pracownikiem przed zasypaniem kabli spisać protokół robót zanikowych.
5. Projektowaną kanalizację deszczową wykonać tak, aby jej istnienie nie kolidowało z eksploatacją słupów linii elektroenergetycznej (zachować minimalną odległość poziomą 1m od projektowanej kanalizacji do słupów linii elektroenergetycznej).
6. Projektowaną wysepkę na granicy z Andrychowem zagospodarować z taki sposób, aby nogi słupa linii elektroenergetycznej były usytuowane w zieleńcu , z zachowaniem odległości minimum 0,5 m od jej krawędzi.
7. Warunki prowadzenia prac przy budowie i eksploatacji obiektu, są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r. (w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).
8. Roboty wykonywać zgodnie normami: NSEP-E-004, N SEP-E-003, PN-E-05100-1 oraz w taki sposób ,aby nie naruszyć posadowień słupów linii elektroenergetycznych.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
W załączeniu przesyłamy 1 plan

K/o:

1 x RD5/ZS a/a

1 x ZW Kęty

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej RD Kęty
Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią

Maciej Kwadrans



**ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach**

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, <http://www.szmiuw.pl>
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880



Śląskie.
Pozytywna energia

Żywiec, dnia 31.01.2013 r.

JEDNOSTKI TERENOWE:

SZMiUW/BB/146/2013/MS
U-1/IV/2013

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Turystyczna 1
tel./fax.: 32/ 216-29-77
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:bierun@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfańskiego 32
tel./fax.: 32/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Paderewskiego 112
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl


Pracownia Projektowa
„RONDO”
mgr inż. Bogdan Markowski
ul. Armii Krajowej 192/19
40-750 Katowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.01.br. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dla budowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4479 Czaniec – Roczyny – Andrychów, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Bielsko-Biała z siedzibą w Żywcu informuje, że przedmiotowa inwestycja nie koliduje z ciekami ani urządzeniami melioracji wodnych podstawowych będących w naszej administracji.

Jednocześnie informujemy, że w związku z odprowadzeniem wód z projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejących przepustów i dalej rowami do cieku Domaczka i Prawobrzeżnego Dopływu Domaczki należy dokonać analizy możliwości przejęcia zwiększonego spływu jednostkowego wód przez te odbiorniki.

Niniejsze uzgodnienie nie narusza praw osób trzecich i jest wydawane na okres dwóch lat.

Kopia DM aa.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Oddział Bielsko-Biała z siedzibą w Żywcu
KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr inż. Adam Zagórski