

TT/UL/00977/2016



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2015

**PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1
MARCIN HAJOST
ul. Barlickiego 15/6
43-300 Bielsko-Biała**

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach

W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informujemy, iż lokalizację inwestycji jak w temacie uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Należy zachować min 1,4 m – max 2,5 m przykrycia istniejącego wodociągu.
2. Włazy studni kanalizacyjnych należy dopasować do projektowanej niwelety terenu. Na studnie kanalizacyjne zlokalizowane w pasie jezdni należy założyć pierścienie odciążające w przypadku ich braku.
3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urządzeń wod. – kan. należy natychmiast zawiadomić naszą Spółkę celem dokonania dalszych ustaleń.
4. W trakcie budowy sieć wod. – kan. wraz z urządzeniami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zasypaniem.
5. W miejscu zbliżeń do sieci wod. – kan. roboty ziemne wykonać ręcznie.
6. Odkryte przewody sieci wod. – kan. można zasypać dopiero po pisemnym zezwoleniu przez upoważnionego pracownika naszej Spółki.
7. Uszkodzenia naszych urządzeń wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt inwestora budowy.
8. Niniejsze uzgodnienie obowiązuje 3 lata od daty jego wydania.



AB 610
Akredytacja
Laboratorium
Badawczego
PN-EN ISO/IEC
17025:2005



POLSKA NAGRODA
JAKOŚCI
XIV edycja 2008
LAUREAT
w kategorii
DUŻE ORGANIZACJE
PRODUKCYJNE
I USŁUGOWE

Z poważaniem

Załącznik: 1 egz. planu sytuacyjnego

Z-ca Kierownika
Działu Technicznego

mgr inż. *Daniela Rytko*



SPECJALISTA d/s Technicznych

inż. *Małgorzata Kiczmer*

Strona 1/ 1