

Uzgodnienie nr **OWD/51b/2239**
Data: **05-07-2016**

w oznaczonym terenie wskazano przebieg* **prace**
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Białym Białej
Linia napowietrzna widoczna w terenie.
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja
Oddział w Białym Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Stawomir Budyn

LEGENDA

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE**
- eN — sieć energetyczna
 - WO — sieć wodociągowa
 - th — sieć teletechniczna
 - GS — sieć gazowa
 - Kd — sieć kanalizacji deszczowej
 - KS — sieć kanalizacji sanitarnej
 - linie MPZP
 - zakres aktualizacji
 - granica działki

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Białym Białej o nadzór branżowy.

Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprzętkować jako przejście w turze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wiaźd/ chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego dla kabli 5N rury o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne
- Przebieg linii nanieślono orientacyjnie.

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- Jezdnie - nawierzchnia bet. asfaltowy
- Budowane miejsca postojowe - nawierzchnia kostka betonowa gr. 8cm szara
- Chodnik - nawierzchnia kostka betonowa gr. 6cm szara
- Remontowane miejsca postojowe - nawierzchnia kostka betonowa gr. 8cm szara
- Opaska - kostka betonowa gr. 8cm szara
- Wpust deszczowy
- Studnia kanalizacji deszczowej

PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
43-300 Białsko - Biała, ul. Barlickiego 15/6
NP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55

temat projektu: Zagospodarowanie terenów przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach

inwestor: Powiatowy Zespół Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk
ul. Grunwaldzka 220, 43-374 Buczkowice

adres inwestycji: ul. Grunwaldzka 220, 43-374 Buczkowice

tytuł rysunku: Plan Sytuacyjny

branża: ----

projektował: Inż. Marcin Hajost
nr upr. SLK/2005/PWOD/07

data: 04.2016 skala: 1:500 nr rys. **1**