

Bielsko-Biała, dnia 15.03.2017r.

ZDP.272.3.5.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4489S Kaniówek – Dankowice – Stara Wieś ul. Krasińskiego oraz ul. Słowackiego w Dankowicach w km od 6+015 do 7+415”

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej D05.03.26a dotyczącej geotkaniny.

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający dodaje do materiałów przetargowych dostępnych na stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl Specyfikacje Techniczne dotyczące geotkaniny –plik: „SST D 05.03.26a”

Pytanie nr 2:

Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej D07.05.01 dotyczącej barier ochronnych

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający dodaje do materiałów przetargowych dostępnych na stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl Specyfikacje Techniczne dotyczące barier ochronnych –plik: „SST D 07.05.01”

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie Kategorii Ruchu dla budowanych dróg.

Wyjaśnienie 3:

Kategoria ruchu dla przebudowywanych dróg: **KR-3.**

Pytanie nr 4:

W pozycji 1.1.7.4 oraz 1.2.7.4 przedmiaru znajduje się krotność o wartości: 22. Na przekroju konstrukcyjnym warstwa mieszanki betonowej ma grubość 75 cm. Prosimy o korektę wartości krotności, tak aby grubość sumy warstwy z pozycji 1.1.7.3 i 1.1.7.4 oraz 1.2.7.3 i 1.2.7.4 wynosiła 75 cm. Według nas krotność w pozycjach: 1.2.7.4 i 1.1.7.4 powinna wynosić 67 cm.

Wyjaśnienie 4:

W pozycji 1.1.7.4 oraz 1.2.7.4 **należy przyjąć krotność 67.**

Pytanie nr 5:

Dotyczy poz. 1.1.6.5; 1.1.7.4 i 1.2.7.4 Nr STWIOR: D-04.04.01; 04.04.03; D-04.04.04. KNR 231/114/8 Podbudowy z mieszanek betonowych popiołowo – żuźlowych o wytrzymałości 5 Mpa. Nakład na 67 cm. Krotność 22.

Według opisu pozycji oraz dokumentacji projektowej grubość podbudowy z mieszanek betonowych popiołowo – żuźlowych wynosi 75 cm – czyli nakładu za dodatkowy 1 cm ponad 8 cm powinno być 67 cm zgodnie z opisem. Natomiast krotność dla wszystkich w/w pozycji jest 22. Jaką grubość należy wycenić w w/w pozycjach, 22 czy 67 cm?

Wyjaśnienie 5:

W pozycjach 1.1.6.5; 1.1.7.4 oraz 1.2.7.4 **należy przyjąć krotność 67.**

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Inż. Wiesław Kubiś