



Dopuszcza się zastosowanie innego typu złącz licznikowych, tablic bezpiecznikowych oraz wyposażenia i ułożenie aparatów w/g innej kolejności. W przypadku zmian wykonawca winien pokazać aktualną konfigurację tablicy oraz złącz w projekcie powykonawczym.

400/230V sieć Nn – TN; instalacja obiektu - TN-S 50 Hz  
Dodatkowa ochrona – samoczynne wyłączenie zasilania

<b>Zmiana sposobu użytkowania istniejącego segmentu basenu przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica w Czechowicach- Dziedzicach przy ul. Traugutta 11 w Czechowicach- Dziedzicach na warsztaty szkolne</b>				
<b>Treść:</b> schemat zasilania				
<b>Projektował:</b> Dariusz Kubica	<b>Projektował:</b> Antoni Szczotka	<b>Sprawdził:</b> Zdzisław Mazurek	<b>Opracował:</b> Daniel Drag	<b>Data:</b> Listopad 2015
				<b>Nr rys. E3</b>