

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4489S Kaniówek – Dankowice – Stara Wieś ul. Krasińskiego oraz ul. Słowackiego w Dankowicach w km od 6+015 do 7+415”*

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie nr 1:**

Proszę o sprecyzowanie informacji (ST, rysunki) dotyczących pozycji przedmiarowych: „Mur oporowy z gazonów betonowych trapezowych wypełnione otoczkami białymi”. Jakich wymiary mają mieć mury oporowe? (w przedmiarach podana jest jedynie ilość mb) Jaką należy przyjąć objętość otoczek białych do zasypki gazonów?

### **Wyjaśnienie 1:**

Zgodnie z rys. nr 5 (przekroje konstrukcyjne części komunikacyjnej) wysokość muru oporowego to 3 gazony o wysokości 30 cm. Szerokość gazonów to 40 cm. Gazony należy wypełnić betonem B-20. Długość muru oporowego wg przedmiaru. Betonem B-20 należy wypełnić gazony do wysokości 75 cm, łącząc się z ławą betonową. Pozostałe 15 cm (od góry) wypełniamy otoczkami. Reasumując: objętość otoczek to  $0,15\text{m} \times 0,40\text{m} \times \text{długość muru oporowego}$ , a objętość betonu do wypełnienia gazonów to  $0,75\text{m} \times 0,40\text{m} \times \text{długość muru oporowego}$ .

### **Pytanie nr 2:**

Proszę o sprecyzowanie jaki materiał należy zastosować i zamieszczenie jeszcze ST D-02.03.01c dotyczącej geotkaniny separacyjnej. Zamieszczona SST D05.03.26a opisuje geosiatkę natomiast z przedmiaru i rysunków projektowych wynika że należy zastosować jedynie geotkaninę separacyjno-filtracyjną o wytrzymałości na rozciąganie  $\text{wzdłuż/wszerz} \geq 18/18 \text{ kN/m}$ .

### **Wyjaśnienie 2:**

Należy zastosować geotkaninę separacyjno-filtracyjną o wytrzymałości na rozciąganie  $\text{wzdłuż/wszerz} \geq 18 \text{ kN/m}$ .

W związku z tym, iż w materiałach przetargowych została błędnie wprowadzona specyfikacja nr SST D05.03.26a, niniejszym **uznajemy ją za nieaktualną, a dodajemy specyfikację nr D-02.03.01c - dotyczącą geotkaniny separacyjno-filtracyjnej.**

Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

- §9 ust. 10 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  
„Ogólna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2.”

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert  
- do dnia 24.03.2017r., godz. 10:30.

W konsekwencji zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają następujące punkty SIWZ, otrzymując brzmienie:

- „7.1. Wnoszenie wadium  
Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 24.03.2017r. godz. 10<sup>30</sup> w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści\*tysięcy\*złotych 00/100).
- „9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
pkt 14c. „Nie otwierać przed terminem 24.03.2017r., godz. 11<sup>00</sup>”
- „10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81, pok.12 (I piętro), nie później niż do dnia 24.03.2017r. do godz. 10<sup>30</sup>.”
- „10.4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81– sala narad (II piętro), w dniu 24.03.2017r. o godz. 11<sup>00</sup>.”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

STAROSTA  
Andrzej Plonka

CZŁONEK ZARZĄDU  
Katarzyna Adamiec

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
inż. Włodzisław Kubiś