



Dopuszcza się zastosowanie innego typu tablic bezpiecznikowych, licznikowych oraz wyposażenia i ułożenie aparatów w/g innej kolejności. W przypadku zmian wykonawca winien pokazać aktualną konfigurację tablic w projekcie powykonawczym. Przed przystąpieniem do wymiany rozdzielni głównej zweryfikować zabezpieczenia zastosowane w modernizowanej rozdzielni względem pokazanych w schemacie zasilania. Istniejące kable dla Obw. 1 do Obw. 6 przepiąć do nowej rozdzielni.
Z uwagi na stan techniczny instalacji elektrycznych w niemodernizowanych częściach budynku należy wykonać sukcesywną wymianę pozostałych tablic bezpiecznikowych wraz z oprzewodowaniem oraz osprzętem co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo użytkowania całości budynku.

Obiekt: Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego Domu Kultury (pełniącego rolę usług publicznych- kultury) na warsztaty szkolne dla uczniów Szkoły Specjalnej w Czechowicach- Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1e				
Treść: schemat zasilania				
Projektował: Dariusz Kubica	Projektował: Antoni Szczotka	Sprawdził: Zdzisław Mazurek	Opracował: Daniel Drag	Data: Listopad 2015
				Nr rys. E5