

Bielsko-Biała, dnia 25.05.2017r.

BZ.272.9.2017.GA

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie nr 1:**

Dla zapewnienia przejrzystości i porównywalności ofert prosimy o podanie wymaganego temperaturowego współczynnika Voc w jednostce [%/°C], co pozwoli na uniknięcie ewentualnych pomyłek przy przeliczaniu tego współczynnika przez pozostałych oferentów. Współczynnik ten jest w taki sposób podawany przez wszystkich producentów modułów fotowoltaicznych.

### **Wyjaśnienie nr 1:**

Współczynnik w podanej jednostce będzie wynosił -0,31 %/°C.

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o dołączenie pełnego projektu z planowanymi trasami kablowymi i wskazanym punktem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. Z wskazanej mapki nie wynika dokładna trasa kablowa oraz jej długość.

### **Wyjaśnienie nr 2:**

Zamawiający dołączy do dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotowego zamówienia, zamieszczonej na stronie Zamawiającego [www.bip.powiat.bielsko.pl](http://www.bip.powiat.bielsko.pl), zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017 nowy rysunek w pliku pn.: „rysunek”.

### **Pytanie nr 3:**

Czy w trasie kablowej zachodzą kolizje z innymi sieciami np. kanalizacją itd.?

### **Wyjaśnienie nr 3:**

W dokumentacji technicznej jest zapis informujący, że mogą nastąpić kolizje w 2 miejscach z kanalizacją.

### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o informację czy został opracowany projekt budowlany na planowane prace lub czy zostało wydane pozwolenie na wykonanie prac ziemnych oraz uzgodniona trasa kanalizacji kablowej?

### **Wyjaśnienie nr 4:**

Projekt zgodny z dokumentacją przetargową.

### **Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dysponuje i udostępni pełną mapą z zagospodarowaniem terenu?

**Wyjaśnienie nr 5:**

Zamawiający dysponuje i udostępni mapę zagospodarowania terenu w trakcie realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 6:**

Czy zachodzi konieczność rozbierania/odtwarzania istniejącej nawierzchni drogowej?

**Wyjaśnienie nr 6:**

Zostało to opisane w dokumentacji o częściowej rozbiórce nawierzchni i jej odtworzeniu.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o określenie sposobu wprowadzenia przewodów do budynku.

**Wyjaśnienie nr 7:**

Przewody należy wprowadzić do budynku w rurze osłonowej poprzez wykonanie przebiccia przez ścianę, a następnie jego uszczelnienie.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o podanie odległości pomiędzy miejscem montażu falowników a rozdzielnią główną oraz o sprecyzowanie sposobu prowadzenia przewodów (wykorzystanie istniejących tras kablowych/ konieczność poprowadzenia nowych).

**Wyjaśnienie nr 8:**

Falownik należy zamontować w piwnicy budynku obok rozdzielni głównej. Należy poprowadzić nowe trasy kablowe.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o dokładne wskazanie jak w treści gwarancji powinien zostać określony Beneficjent, w przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.

**Wyjaśnienie nr 9:**

W treści gwarancji Beneficjent powinien zostać określony w następujący sposób:

„Powiat Bielski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała”.

**Pytanie nr 10:**

Czy dopuszczalne jest łączenie stanowisk, określonych w p. 5.1.2) SIWZ i ich pełnienie przez jedną osobę? Czy spełnienie łącznie wymogu posiadania osób z odpowiednimi uprawnieniami przez jedną osobę będzie uznane za spełnienie warunków udziału w postępowaniu?

**Wyjaśnienie nr 10:**

Zamawiający dopuszcza w ramach realizacji zamówienia możliwość pełnienia przez jedną osobę:

- 1) łącznie funkcji kierownika budowy oraz funkcji osoby posiadającej ważny certyfikat instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii wystawiony przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych **lub**
- 2) łącznie funkcji kierownika robót elektrycznych oraz funkcji osoby posiadającej ważny certyfikat instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii wystawiony przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych.

Zamawiający nie dopuszcza w ramach realizacji zamówienia możliwości pełnienia przez jedną osobę łącznie funkcji kierownika budowy oraz funkcji kierownika robót elektrycznych.

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.



**Pytanie nr 11:**

Prosimy o wskazanie w jaki sposób powinno zostać przedłożone wadium, wnoszone w formie innej niż pieniądź. W jakim miejscu należy złożyć oryginał? Czy oryginał lub kopia gwarancji wadialnej powinna być załączona do oferty?

**Wyjaśnienie nr 11:**

Zgodnie z pkt 7, ppkt 5 SIWZ *Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Oferenta przy składaniu oferty przetargowej - zawartość oferty przetargowej, Zawartość oferty przetargowej*, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty przetargowej.

**Pytanie nr 12:**

§ 2a umowy. Imię i nazwisko są jednymi z najważniejszych danych osobowych każdego człowieka i podlegają ochronie prawnej. Żądanie ich ujawnienia jest łamaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Wykonawca wnosi o usunięcie z treści Umowy odniesień do imion i nazwisk pracowników.

**Wyjaśnienie nr 12:**

Zapisy umowy w § 2a są zgodne z Komunikatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017r. Treść w/w komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

**Pytanie nr 13:**

Czy znajdujące się w § 3 ust. 4 i 5 umowy odniesienie do § 2 ust. 4 Umowy jest prawidłowe?

**Wyjaśnienie nr 13:**

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy umowy w § 3 ust. 4 i 5.

**Pytanie nr 14:**

Konsekwencją treści § 6 ust. 15 umowy powinna być możliwość zmiany treści umowy w zakresie terminu realizacji i ewentualnie kosztów, w sytuacji, w której udział innego wykonawcy będzie miał wpływ na realizację świadczeń wykonawcy przedmiotowego zadania. Obecne brzmienie Umowy uniemożliwia prawidłową kalkulację kosztów i ryzyk związanych z realizacją zadania, w przypadku konieczności udostępnienia części terenu budowy bliżej nieokreślonym podmiotom.

**Wyjaśnienie nr 14:**

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ oraz zmiany projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.


**Pytanie nr 15:**


§7 umowy. Wykonawca wnosi o wskazanie przybliżonej ilości i rodzaju materiałów jakie pozostaną własnością Zamawiającego oraz określenie maksymalnej odległości odwozu ich od miejsca realizacji zadania.

**Wyjaśnienie nr 15:**

§7 projektu umowy dotyczy sytuacji, która może wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia i ujawnienia materiałów, o których w chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy.

Otrzymują:  
- adresat;  
-a/a

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Katarzyna Adamiec

  
Członek Zarządu  
Stanisław Pięta