



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Usługi Projektowe
Lech Marcisz
ul. Pszenna 18
43-300 Bielsko Biała

Wasze pismo z dnia 07.09.2016 r. znak: -

Nasz znak:
ZU-460-8-19/16

Data:
11 PAŹ. 2016

Dot.: przebudowy mostu na pot. Żylica w m. Buczkowice.

W odpowiedzi na pismo jw., dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa mostu na potoku Żylica w ciągu drogi powiatowej nr 1405S ul. Lipowska w Buczkowicach”, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie niniejszym przedstawia swoje stanowisko.

Nie wnosimy uwag odnośnie obliczeń światła mostu.

Zastrzeżenia budzi zastosowanie ścianki szczelnej, dla zabezpieczenia przyczółków. Ewentualne stosowanie ścianki szczelnej dopuszczamy przy wykonaniu wykopów, jednak powinny być one usunięte z koryta potoku po zakończeniu robót.

Umocnienie brzegów potoku w obrębie mostu i na odcinku jego oddziaływania należy zaprojektować z narzutu kamiennego, układanego w formie bruku z głazów o średnicy minimum 60 cm.

Ponadto informujemy, że przedmiotowa inwestycja znajduje się w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią i wymaga uzyskania decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie, zwalniającej z zakazów określonych, w art. 88 l i z art. 40 ustawy Prawo wodne.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Małgorzata Owslany

Otrzymują:

1. Adresat (polecony)
2. NZŻ
3. ZU a/a.