



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD ZLEWNI SOŁY I SKAWY Z/S W ŻYWCU

Usługi Projektowe
mgr inż. Lech Marcisz

43-300 Bielsko-Biała
ul. Pszenna 18

Wasz znak:

Wasza data:
07.09.2016r.

Nasz znak:
NZŻ-464-16-4138

Żywiec dn.03.10.2016r.

Dotyczy: zaopiniowania rozwiązań technicznych zawartych w operacie wodnoprawnym na: Przebudowę mostu na potoku Żylica w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S ul. Lipowska w Buczkowicach

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji technicznej – jak w tytule

RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu **opiniuje pozytywnie przyjęte rozwiązania techniczne z następującymi uwagami:**

- przedmiotowa lokalizacja znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – celem jej realizacji należy uzyskać zwolnienie z zakazów wynikających z art. 88 I Ustawy z dnia 18.07.2001r z późniejszymi zmianami Prawo wodne
- opracowanie należy uzupełnić o projektowane obiekty /przebudowywany most, umocnienia brzegowe i denne/ w trzech rzutach podstawowych i przesłać do tut. Zarządu w formacie pdf
- na budowę przedmiotowych obiektów, inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie wodnoprawne
- wszystkie obiekty będące przedmiotem projektu i operatu muszą być utrzymywane wyłącznie przez inwestora; w przypadku konieczności usuwania skutków powodzi lub prowadzenia innych niezbędnych robót na przedmiotowym odcinku potoku Żylica, ewentualna przebudowa obiektów obciąża wyłącznie ich Inwestora
- Dyrektor RZGW w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powodziowe w obrębie projektowanej inwestycji.

Opinia nie narusza prawa własności, warunków wynikających z prawa budowlanego ani innych praw osób trzecich. **Ze względu na lokalizację w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz podział kompetencyjny w obrębie jednostek RZGW Kraków – ostatecznego uzgodnienia inwestycji udziela Dyrektor RZGW w Krakowie.**

Przedłożony do zaopiniowania egzemplarz dokumentacji pozostaje w aktach tut. Zarządu.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a.

Z upoważnienia Dyrektora RZGW
w Krakowie
Kierownik Zarządu Zlewni

mgr inż. Paweł Nabielec