

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrzu  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Rejon Dystrybucji Gazu w Bielsku-Białej**  
**ul. Grażyńskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała**  
tel. 33 8137600, fax. 33 8137622  
rdg.bielsko-biala@gsgaz.pl

Usługi Projektowe  
Lech MARCISZ  
ul. Pszenna 18  
43-300 Bielsko-Biała

Bielsko-Biała, dn. 25.10.2016

Nasz W102/7384/160024357/16  
znak:

Dot.: uzgodnienia projektowanej przebudowy mostu na potoku Żylica w/c drogi powiatowej w Buczkowicach .

Szanowny Panie!

Projektowaną przebudowę mostu uzgadniamy pod następującymi warunkami:

1. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu w Bielsku-Białej podając termin rozpoczęcia robót oraz nazwisko , adres kierownika budowy i inspektora nadzoru
2. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod płatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Bielsku-Białej.
3. W celu zlokalizowania gazociągu w miejscach kolizyjnych należy wykonać wykopy kontrolne, głębokość korytowania dostosować do głębokości położonego gazociągu a przykrycie gazociągu nie może przekroczyć 1,2m.
4. Przy przebiegu równoległym projektowaną ławę betonową pod krawężnik i obrzeże betonowe układać w odległości co najmniej 0,5m od istniejącej sieci gazowej.
5. Nawierzchnię chodników oraz ścieżek rowerowych wykonać z materiałów łatwo rozbieralnych.
6. W wypadku odkrycia gazociągu w czasie prac należy powiadomić dystrybutora sieci gazowej celem podjęcia dalszych decyzji związanych z jego zabezpieczeniem. .
7. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu zgłosić do odbioru stan techniczny sieci gazowej .
11. W przypadku awarii gazociągu R.D.G. Bielsko – Biała zastrzega sobie prawo wejścia w teren .

Z poważaniem:

  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Rejon Dystrybucji Gazu w Bielsku-Białej

Stanisław Łaciak

Opracowała: Małgorzata Krzywoń

k/o: adresat, B1 a/a



- UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
  2. Umocnienie skarp koryta cieku pod obiektami oraz poniżej i powyżej mostu (na łącznej długości ok. 24,0m) należy wykonać z narzutu kamiennego o grubości 30cm
  3. Nie przewiduje się umocnienia istniejącego dna kamiennego.
  4. Istniejącą sieć teletechniczną, podwieszoną do obiektu przewiduje się przelozyc do kapy chodnikowej

Polskie Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
Odział w Zieloncu  
Rejon Dystryktu Gazu w Białym-Białej  
43-300 Białko-Białe, ul. Grzyńskiego 3  
tel. 33 813 76 00 fax 33 813 76 22  
NIP 525 24 96 411  
REGON 142739519

projekt: *przebudowa mostu*  
uzgodniono na warunkach  
podanych w piśmie: *1104/3384/160024/357/16*

## LEGENDA

- oś projektowanej drogi
- proj. krawęż jezdnii
- proj. nawierzchnia jezdni
- proj. nawierzchnia chodnika
- proj. nawierzchnia ścieżki rowerowej
- proj. most
- proj. umocnienie skarp koryta cieku - narzut kamienny
- istniejący most do rozbiórki

Rejon Dystryktu Gazu w Białym-Białej  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Stanisław Łodjak

## PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU ŻYLICA W/C DP 1405S UL. LIPOWSKA W BUCZKOWICACH

Zadanie:

Investor:  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU - BIAŁEJ  
43-382 BIELSKO-BIAŁA, UL. REGERA 81

Biuo projektowe:  
USŁUGI PROJEKTOWE LECH MARCISZ  
43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. PSZENNIA 18

Obiekt: MOST DROGOWY  
Faza projektu: KPP  
Branża: MOSTOWA

Tytuł rysunku:

## PLANSZA SYTUACYJNA

Funkcja:

Nr uprawnień:

Podpis:

Skala:

Projektant:

102/89-BB

Podpis:

Skala:

Opracował:

mgr inż. Radosław SUWAJ

Podpis:

Skala:

Opracował:

mgr inż. Małgorzata PODSTAWKA

Podpis:

Skala:

Data:

sierpień 2016

Podpis:

Skala: