

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie nr 1:**

Dla zapewnienia przejrzystości i porównywalności ofert prosimy o podanie wymaganego temperaturowego współczynnika Voc w jednostce [%/°C], co pozwoli na uniknięcie ewentualnych pomyłek przy przeliczaniu tego współczynnika przez pozostałych oferentów. Współczynnik ten jest w taki sposób podawany przez wszystkich producentów modułów fotowoltaicznych.

### **Wyjaśnienie nr 1:**

Współczynnik w podanej jednostce będzie wynosił -0,31 %/°C.

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o dołączenie pełnego projektu z planowanymi trasami kablowymi i wskazanym punktem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. Z wskazanej mapki oraz zamieszczonego pliku „rysunek” nie wynika dokładna trasa kablowa oraz jej długość.

### **Wyjaśnienie nr 2:**

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego [www.bip.powiat.bielsko.pl](http://www.bip.powiat.bielsko.pl), zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, **nowy dokument w pliku pn.: „PV projekt wykonawczy.dwg”**, który zawiera informacje potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 3:**

W dokumentacji technicznej jest zapis mówiący o kolizjach z innymi sieciami. Prosimy o dołączenie mapy oraz projektu w zakresie kolizji.

### **Wyjaśnienie nr 3:**

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego [www.bip.powiat.bielsko.pl](http://www.bip.powiat.bielsko.pl), zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, **nowy dokument w pliku pn.: „Inwentaryzacja geodezyjna Starostwo Bielsko”**.

### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o informację czy został opracowany projekt budowlany na planowane prace lub czy zostało wydane pozwolenie na wykonanie prac ziemnych oraz uzgodniona trasa kanalizacji kablowej? Sama instalacja fotowoltaiczna do 40 kW nie wymaga pozwolenia na budowę ale czy kwestia wykonania prac ziemnych, fundamentowych oraz kolonizacji kablowej wraz z kolizjami z sieciami podziemnymi nie wymaga stosownych pozwoleń administracyjnych?

### **Wyjaśnienie nr 4:**

Wykonanie prac ziemnych, fundamentowych oraz kolonizacji kablowej wraz z kolizjami z sieciami podziemnymi nie wymaga stosownych pozwoleń administracyjnych.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dysponuje i udostępni pełną mapą z zagospodarowaniem terenu?

**Wyjaśnienie nr 5:**

Mapa zagospodarowania terenu znajduje się w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko- Biała i jest dostępna do wglądu w godzinach pracy Urzędu.

**Pytanie nr 6:**

Czy zachodzi konieczność rozbierania/odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowej?

**Wyjaśnienie nr 6:**

Zostało to opisane w dokumentacji o częściowej rozbiórce nawierzchni i jej odtworzeniu.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o określenie sposobu wprowadzenia przewodów do budynku.

**Wyjaśnienie nr 7:**

Przewody należy wprowadzić do budynku w rurze osłonowej poprzez wykonanie przebiccia przez ścianę, a następnie jego uszczelnienie.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o podanie odległości pomiędzy miejscem montażu falowników a rozdzielnią główną budynku.

**Wyjaśnienie nr 8:**

Odległość pomiędzy miejscem montażu falowników a rozdzielnią główną budynku wynika z dokumentacji technicznej, tj.: z przedmiaru robót, schematu elektrycznego – Załącznik nr 1 oraz schematu elektrycznego – Załącznik nr 2.

Wyżej wymieniona dokumentacja techniczna zamieszczona jest na stronie Zamawiającego [www.bip.powiat.bielsko.pl](http://www.bip.powiat.bielsko.pl), zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o sprecyzowanie sposobu prowadzenia przewodów (wykorzystanie istniejących tras kablowych/ konieczność poprowadzenia nowych).

**Wyjaśnienie nr 9:**

Falownik należy zamontować w piwnicy budynku obok rozdzielni głównej. Należy poprowadzić nowe trasy kablowe.

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o zamieszczenie pliku o nazwie „projekt budowlany.pdf” w wersji edytowalnej dwg lub w postaci umożliwiającej prawidłowe odczytanie wartości na rysunkach. Obecnie linie oraz napisy są pogrubione do tego stopnia, że uniemożliwia to precyzyjną analizę dokumentacji projektowej. Analizując wyniki poprzednich unieważnionych przetargów nasuwa się myśl, że Wykonawcy którzy złożyli, zaniżone w stosunku do realnej wartości zadania, oferty nie uwzględnili projektu i tych wytycznych właśnie z powodu jakości i niemożności prawidłowej analizy dokumentacji projektowej co niesie za sobą realne zagrożenie dla Inwestora odnośnie prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu Zamówienia.



**Wyjaśnienie nr 10:**

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego [www.bip.powiat.bielsko.pl](http://www.bip.powiat.bielsko.pl), zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, **nowy dokument w pliku pn.: „PV projekt wykonawczy.dwg”**.

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o innej mocy znamionowej przy spełnieniu pozostałych parametrów? Np. o mocy 280 Wp?

**Wyjaśnienie nr 11:**

Zamawiający wymaga zastosowanie modułów o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 275 Wp ale jednocześnie dopuszcza tolerancję mocy do +5W.

**Pytanie nr 12:**

§7 umowy. Wykonawca wnosi o wskazanie przybliżonej ilości i rodzaju materiałów jakie pozostaną własnością Zamawiającego oraz określenie maksymalnej odległości odwozu ich od miejsca realizacji zadania.

**Wyjaśnienie nr 12:**

§7 projektu umowy dotyczy sytuacji, która może wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia i ujawnienia materiałów, o których w chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy.

**Pytanie nr 13:**

Prosimy o wyznaczenie terminu na realizację zadania w dniach od zawarcia umowy. Jest to istotne aby Wykonawca przystępujący do przetargu miał możliwość realizacji przedmiotowego zadania w określonym terminie, a nie skróconym ze względu np. na wydłużające się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty co miało miejsce w przypadku poprzednich dwóch postępowań na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.

**Wyjaśnienie nr 13:**

Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez zmian.

**Pytanie nr 14:**

Prosimy o dokładne wskazanie jak w treści gwarancji powinien zostać określony Beneficjent, w przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej? W SIWZ Zamawiający jest wskazany jako Powiat Bielski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bielsku- Białej natomiast w pkt 9.1.2 a) jest wskazany numer konta Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Z racji tego iż Zamawiający odrzuci ofertę kiedy wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy prosimy precyzyjnie określić nazwę i adres beneficjenta gwarancji np. ubezpieczeniowej.

**Wyjaśnienie nr 14:**

W treści gwarancji Beneficjent powinien zostać określony w następujący sposób:  
„Powiat Bielski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała”.

**Pytanie nr 15:**

§ 2a umowy. Imię i nazwisko są jednymi z najważniejszych danych osobowych każdego człowieka i podlegają ochronie prawnej. Żądanie ich ujawnienia jest łamaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Wykonawca wnosi o usunięcie z treści Umowy odniesień do imion i nazwisk pracowników.

**Wyjaśnienie nr 15:**

Zapisy umowy w § 2a są zgodne z Komunikatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017r. Treść w/w komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

**Pytanie nr 16:**

Konsekwencją treści § 6 ust. 15 Umowy powinna być możliwość zmiany treści umowy w zakresie terminu realizacji i ewentualnie kosztów, w sytuacji, w której udział innego wykonawcy będzie miał wpływ na realizację świadczeń wykonawcy przedmiotowego zadania. Obecne brzmienie Umowy uniemożliwia prawidłową kalkulację kosztów i ryzyk związanych z realizacją zadania, w przypadku konieczności udostępnienia części terenu budowy bliżej nieokreślonym podmiotom.

**Wyjaśnienie nr 16:**

Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 18 ppkt 1.4 oraz zapisem projektu umowy w §17 ust 1 lit d, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 15 umowy, z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy.



CZŁONEK ZARZĄDU  
Katarzyna Adamiec



Członek Zarządu  
Stanisław Pięta