

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym czytamy, że należy zainstalować dwa hydranty, w przedmiarach jest ujęta 1 szt. Jaka jest prawidłowa ilość hydrantów i co wchodzi w skład zestawu hydrantowego?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl, zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, poprawiony przedmiar robót dotyczący instalacji wodno - kanalizacyjnej, w pliku pn.: „**NOWY PRZEDMIAR INSTALACJE WOD - KAN**”, na podstawie którego należy wycenić przedmiot zamówienia w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Pytanie nr 2:

W opisie technicznym czytamy, że należy w instalacji wody, zamontować zawór antyskażeniowy BA, prosimy o ujęcie, dopisanie w przedmiarze zaworu.

Wyjaśnienie nr 2:

Zawór ujęty jest w przedmiarze dotyczącym technologii kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową.

Pytanie nr 3:

Brak w przedmiarze wody - cyrkulacja zaworów MTCV wersja B, prosimy o dopisanie do przedmiarów.

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl, zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, poprawiony przedmiar robót dotyczący instalacji wodno - kanalizacyjnej, w pliku pn.: „**NOWY PRZEDMIAR INSTALACJE WOD - KAN**”, na podstawie którego należy wycenić przedmiot zamówienia w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Pytanie nr 4:

Wg rzutu pomieszczeń doliczyć możemy się 8 pisuarów, w przedmiarach są 3 sztuki. Jaka jest prawidłowa ilość?

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl, zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, poprawiony przedmiar robót dotyczący instalacji wodno - kanalizacyjnej, w pliku pn.: „**NOWY PRZEDMIAR INSTALACJE WOD - KAN**”, na podstawie którego należy wycenić przedmiot zamówienia w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Pytanie nr 5:

Wg rzutu pomieszczeń, doliczyć możemy się 32 umywalek i 2 zlewów (bez pomieszczenia kotłowni) w przedmiarze jest 28 umywalek i dwa zlewy. Jaka jest prawidłowa ilość? Tak samo jaka ilość ustępów powinna być uwzględniona: 21 szt czy jak w przedmiarze 22?

Wyjaśnienie nr 5:

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl, zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, poprawiony przedmiar robót dotyczący instalacji wodno - kanalizacyjnej, w pliku pn.: „**NOWY PRZEDMIAR INSTALACJE WOD - KAN**”, na podstawie którego należy wycenić przedmiot zamówienia w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Pytanie nr 6:

Prosimy o określenie ile z puli umywalek i ustępów należy uwzględnić urządzeń dla osób niepełnosprawnych, prosimy uwzględnić w przedmiarze.

Wyjaśnienie nr 6:

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl, zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, poprawiony przedmiar robót dotyczący instalacji wodno - kanalizacyjnej, w pliku pn.: „**NOWY PRZEDMIAR INSTALACJE WOD - KAN**”, na podstawie którego należy wycenić przedmiot zamówienia w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Pytanie nr 7:

Prosimy określić jakie mają być zastosowane umywalki, tj.: wiszące, na blacie, na stelażu? Prosimy o określenie wymiarów, typu umywalek, a także o opisanie, jakie zastosować baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz natryskowe.

Wyjaśnienie nr 7:

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl, zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, poprawiony przedmiar robót dotyczący instalacji wodno - kanalizacyjnej, w pliku pn.: „**NOWY PRZEDMIAR INSTALACJE WOD - KAN**”, na podstawie którego należy wycenić przedmiot zamówienia w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Pytanie nr 8:

Czy natryski brodziki 13 kpl mają być z kabinami, czy z firanką?

Wyjaśnienie nr 8:

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl, zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, poprawiony przedmiar robót dotyczący instalacji wodno - kanalizacyjnej, w pliku pn.: „**NOWY PRZEDMIAR INSTALACJE WOD - KAN**”, na podstawie którego należy wycenić przedmiot zamówienia w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Pytanie nr 9: Prosimy określić czy ustępy mają być na stelażu typ np. Geberit czy typ kompakt?

Wyjaśnienie nr 9:

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl, zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, poprawiony przedmiar robót dotyczący instalacji wodno - kanalizacyjnej, w pliku pn.: „NOWY PRZEDMIAR INSTALACJE WOD - KAN”, na podstawie którego należy wycenić przedmiot zamówienia w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Pytanie nr 10: Czy sieci zewnętrzne, woda, gaz, kanalizacja przyłącza są przedmiotem postępowania? Jeśli tak prosimy o załączenie przedmiarów ilości ruraru, wykopów, studni itd.

Wyjaśnienie nr 10:

Sieci zewnętrzne, woda, gaz, kanalizacja przyłącza nie są przedmiotem postępowania.

Pytanie nr 11: Czy w przedmiarze wod-kan poz. 169 jest ujęty zawór dla celów p.poż zawór pierwszeństwa priorytetu VV3000 dn 50mm ?

Wyjaśnienie nr 11:

Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl, zakładka Zamówienia publiczne – profil nabywcy/Organizacja/2017, poprawiony przedmiar robót dotyczący instalacji wodno - kanalizacyjnej, w pliku pn.: „NOWY PRZEDMIAR INSTALACJE WOD - KAN”, na podstawie którego należy wycenić przedmiot zamówienia w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej.

WICESTAROSTA
Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu
Stanisław Pięta