

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl



Bielsko-Biała 08.03.2017 roku

TD/OBB/OME/2017-03-08/0000018
1007838089

Usługi Elektryczne
Józef Bułka

ul. Mała Puszcza 3
43-353 PORĄBKA

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

Odpowiadając na pismo z dnia 15.02.2017r., data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 16.02.2017r. informujemy, że dostarczona dokumentacja projektowa została sprawdzona w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi usunięcia kolizji nr TD/OBB/OME/2016-12-29/0000004 z dnia 29.12.2016r.

Tytuł: „Rozbudowa drogi powiatowej 2643S Strumień - Jasienica”.

Projektant: Józef Bułka, Jerzy Tatoń

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

Data opracowania projektu: styczeń 2017 r.

Dokumentację projektową uzgadniamy z następującymi uwagami:


- Słupy oświetleniowe wraz z oprawami oznaczone jako Proj. Słup oświetleniowy nr 4 oraz Proj. Słup oświetleniowy nr 10 pozostaną na majątku TAURON Dystrybucja S.A.
- Przyrost ilości opraw oświetleniowych powinien być uwzględniony w umowie świadczenia usług oświetleniowych.
- Elementy nowej sieci oświetleniowej pozostającej na majątku i w eksploatacji Inwestora oznakować zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, czyli:
 - Oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70mm w kolorze białym lub jasnym.
 - Miejscem oznakowania winny być w przypadku opraw oświetleniowych – wysięgnik lub oprawa, w przypadku przewodów i kabli – przy wyjściu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwód oświetlenia w całości jest obcy, a w pozostałych przypadkach w miejscu podziału własności.

Ponadto informujemy, że:

- przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub złożyć zgłoszenie robót budowlanych,
- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,

- niniejsze uzgodnienie należy dołączyć do wszystkich egzemplarzy dokumentacji.
- Ważność uzgodnienia ustala się na dzień zgłoszenia przez Inwestora faktu zakończenia prac, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 w zawartym porozumieniu nr 428/OME/2016 tj.: 30.11.2020r.

Z poważaniem:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Łańsku-Białej
Kierownik Wydziału Eksploatacji

Wiesław Kowalski

Załączniki:
1x komplet dokumentacji projektowej

Kopia:
1x OME/MG2/28/2017