


Adres do korespondencji:  
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  
ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



**TAURON**  
DYSTRYBUCJA

Bielsko-Biała, dn. 02.11.2016r  
data wpływu wniosku 11.10.2016  
TD/OBB/OMP/2016-11-03/0000061  
1007468631

**ZARZĄD DRÓG  
w BIELSKU-BIAŁEJ**

**POWIATOWYCH** 1007416379

**ul. Tadeusza Regera 81  
43-382 Bielsko-Biała**



Dotyczy: warunków zwiększenia mocy dla oświetlenia drogowego przy ulicy Strumieńskiej w Rudzicy

W odpowiedzi na Państwa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej (data wpływu do Tauron Dystrybucja S.A. 11.10.2016) dotyczący zabudowy opraw oświetleniowych w miejscowości Rudzica skrzyżowanie ulic: Strumieńska, Klubowa, Międzyrzecka informujemy, że istnieje możliwość podłączenia dodatkowych opraw w ramach przydzielonej mocy przyłączeniowej na istniejącym punkcie zapalania PZ-358 zasilanym z S-10863 Rudzica PKS – inwestycja wymaga zabudowy punktów świetlnych o łącznej mocy do 2kW, budowy obwodu oświetleniowego, który należy podłączyć do istniejącej sieci oświetleniowej na słupie przy ul. Klubowej lub Międzyrzeckiej. Moc przyłączeniowa wynosi 14kW.

W rejonie inwestycji istnieje napowietrzna sieć rozdzielcza nN oraz oświetlenia ulicznego własności TAURON Dystrybucja S.A. – w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przed przystąpieniem do realizacji należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych oraz sieci oświetleniowej.

Jednocześnie informujemy:

1. Dodatkowe oprawy należy zasilic poprzez bezpiecznik – typ i przekrój przewodów oraz typ i wartość zabezpieczenia określi projektant.
2. Granicą własności urządzeń są zaciski prądowe w kierunku instalacji odbiorcy w miejscu podłączenia dobudowanego obwodu oświetleniowego.
3. Przewód zasilający i oprawę należy oznaczyć zgodnie z wymogami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej:

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Jasnogórska 11  
31-358 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511.925.759,22 zł  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321

[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)

- Oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70mm w kolorze białym lub innym jasnym,
  - Miejscem oznakowania winny być w przypadku opraw oświetleniowych – wysięgnik lub oprawa, w przypadku przewodów i kabli – przy wyjściu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwód oświetlenia w całości jest obcy, a w pozostałych przypadkach w miejscu podziału własności.
4. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku inwestora.
  5. Prace związane z podłączeniem przedmiotowych opraw winien wykonać wykonawca posiadający odpowiednie kwalifikacje.
  6. Szczegóły prac i związanych z nimi dopuszczeń do prac na urządzeniach energetycznych, wykonawca zobowiązany jest ustalić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Region SN i nN Bielsko-Biała.
  7. Przed przystąpieniem do prac należy opracować dokumentację techniczną na zakres obejmujący dobudowę opraw, zawierającą w szczególności zaznaczoną na mapie zasadniczej lokalizację budowanych urządzeń oraz wykaz użytych materiałów, którą należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Przygotowania i Rozliczeń ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała.

Ponadto, wykonanie w/w prac należy zgłosić do sprawdzenia technicznego dostarczając dokumentację powykonawczą. W pozostałych kwestiach prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Przygotowań i Rozliczeń, którzy odpowiadają za koordynację prac związanych z oświetleniem ulicznym.

Są to:

Pan Kwaśny Maciej tel. 338131632 e-mail Maciej.Kwasny@tauron-dystrybucja.pl

Pan Olearczyk Krzysztof tel. 338131651 e-mail Krzysztof.Olearczyk@tauron-dystrybucja.pl

Z poważaniem

Kopia a/a

1xOMP

1xSR

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej  
Wydział Przyłączeń  
Koordynator ds. Przyłączeń  
Jarosław Janosz