

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4488S Stara Wieś – Wilamowice – Hecznarowice – Kęty w km 4+656 – 5+456”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1:**

W nawiązaniu do zapisów umowy par.5 pkt 20 prosimy o wskazanie miejsca odwozu nadmiaru materiału z frezowania.

**Wyjaśnienie 1:**

Odwóz materiałów z frezowania przewiduje się na odległość do 15 km.

**Pytanie nr 2:**

Mając na uwadze zasadę równego traktowania stron umowy, prosimy o dodanie do par. 11 umowy zapisu wprowadzającego karę umowną którą zapłaci Zamawiający z tytułu odstąpienia Wykonawcy club Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 100.000,00 zł.

**Wyjaśnienie 2:**

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §11 umowy.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o zmniejszenie łącznej wysokości kar do 20%.

**Wyjaśnienie 3:**

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §11 ust. 2 umowy.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki AC22P. Jest to mieszanka znacznie powszechniej stosowana w robotach bitumicznych niż AC16P.

**Wyjaśnienie 4:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania mieszanki AC22P zamiast AC16P na wykonanie podbudowy bitumicznej.

CZŁONEK ZARZĄDU

*B. Adamska*

Barbara Adamska

STAROSTA  
*Andrzej Płonka*

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

*mgr inż. Urszula Kosman*