



# PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA " RONDO "

mgr inż. Bogdan Markowski  
ul. Armii Krajowej 192/19  
40-750 Katowice

tel.. 0-501-79-78-82  
e-mail : bmarkowski@wp.pl

Katowice , dnia 03.02.2020 r.

## ERRATA NR 1 DO PROJEKTU

*przebudowy drogi powiatowej nr 4453S  
- ulica Prusa w Czechowicach Dziedzicach.*

- 1.) W przekrojach konstrukcyjnych chodników zamiast 50 cm mieszanki betonowej popiołowo-żuźlowej BP-5 należy zastosować 50 cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ( dotyczy rysunku nr D-3, pkt 3a,3c,3d,6a,6b,6c oraz opisu technicznego pkt 5.4.)

*mgr inż. Bogdan Markowski*  
Upr. wydane przez Urząd Województwa Katowice  
§ 13 ust. 1 pkt. 3 litery B  
do projektowania oraz kierowania robotami  
Nr upr. 873/93

z poważaniem  
Bogdan Markowski