


UWAGA:

1. Warstwa podsypki dolnej grubości 15 cm układana bezpośrednio pod dnem studzienki nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia.
2. Podsypkę, obsypkę oraz zasypkę w sąsiedztwie ścian studzienki najlepiej wykonać z piasku (grubo-, średnio- lub drobnoziarnistego) lub pospółki. Piaski pylaste mogą być użyte do tego celu, gdy będą wbudowane poniżej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizującym się co najmniej 1,0 m poniżej spodu podsypki.

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU BIELSKIEGO 43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40	 <div>JaRoad projekty, wykonawstwo, nadzory drogowe</div>		43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Podkępne 10 tel./fax 33 4977679 kom. 502 107985 e-mail: jaroad@jaroad.pl www.jaroad.pl	
TEMAT: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4453 S ul. Prusa z drogą gminną nr 350012 S ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach	AUTORZY I WSPÓŁAUTORZY:	PODPIS:	DATA:	09.2019
	projektant: mgr inż. Michał Grzyb upr. SLK/1938/PWOS/07		BRANŻA:	Sanitarna
			FAZA:	PW
			SKALA:	-
ADRES: Czechowice-Dziedzice ul. Prusa i Barlickiego	TEMAT RYSUNKU: WPUST ULICZNY SCHEMAT		NUMER RYSUNKU:	5.0