



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PO/KP/WK/193/2016/2019/1507
PO/KP/U/213/2016/2019/1507

Czechowice-Dziedzice, dnia 12.06.2019 r.

**JaRoad projekty,
wykonawstwo, nadzory drogowe
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Podkęcie 10**

Dotyczy: wydania warunków technicznych przebudowy wodociągu i kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową ulic Norberta Barlickiego i Bolesława Prusa w Czechowicach-Dziedzicach.

W odpowiedzi na złożony wniosek dotyczący wydania warunków technicznych przebudowy kanalizacji deszczowej i wodociągu, w związku z rozbudową ulic Norberta Barlickiego i Bolesława Prusa w Czechowicach-Dziedzicach, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością proponuje, podłączenie wód opadowych i roztopowych z przebudowanej **kanalizacji deszczowej** do istniejącej kanalizacji ϕ 300 mm w ul. Barlickiego (na załączonych mapach ucztylniona kolorem czerwonym), na następujących warunkach:

1. Należy opracować projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Barlickiego/Prusa w Czechowicach-Dziedzicach, w rejonie przebudowywanego skrzyżowania.
2. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
3. W projekcie należy nawiązać się do trasy sieci kanalizacji deszczowej projektowanej przez firmę „Pracownia Projektowo-Usługowa „RONDO”” w związku z projektem „Przebudowy ulicy Prusa”.
4. W projekcie należy przedstawić sposób połączenia projektowanych i istniejących kolektorów.
5. W projekcie należy uwzględnić przepięcie wszystkich istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej z budynków przy skrzyżowaniu ul. Barlickiego/Prusa.
6. W projekcie należy dostosować kierunki spływów istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej w stosunku do projektowanych kolektorów.
7. Na przebudowę kanalizacji deszczowej należy uzyskać prawomocną decyzję dla rozpoczęcia robót budowlanych.
8. W projekcie należy przedstawić sposób likwidacji istniejącej kanalizacji deszczowej.
9. Wyłączenie z eksploatacji istniejącej kanalizacji deszczowej może nastąpić dopiero po wybudowaniu nowej sieci oraz dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego.
10. Nadzór (odpłatny) nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia przedsiębiorstwa, należy zlecić pisemnie do P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o. o., w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót konieczne jest również, telefoniczne powiadomienie służb P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. – telefon 32/215-37-17, o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, P.W.iK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót.
11. W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego własnością P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o. o., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz pełnienia nadzorów branżowych, z tym związanych.

12. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o. o. oraz pełnienia nadzorów branżowych ponosi Inwestor.
13. Koszt przebudowy kanalizacji deszczowej należy ująć w kosztach planowanej inwestycji, jako koszt odtworzenia majątku P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., umożliwiającą jednocześnie realizację planowanej inwestycji.

Poniżej określamy warunki techniczne dla przebudowy **wodociągów**:

1. Należy opracować projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wodociągów, ucytelnionych na załączniku mapowym w miejscach kolidujących z planowaną inwestycją:
 - istniejącego wodociągu żeliwnego ϕ 200mm (połączenie z RPE ϕ 160mm w ul. Barlickiego),
 - istniejącego wodociągu stalowego ϕ 150mm,
 - istniejącego wodociągu stalowego ϕ 80mm,
 - istniejących przyłączy wodociągowych stalowych ϕ 40mm zasilających budynki zlokalizowane na działkach numer 5126; 3560/29; 3589/11; 3788/1018.
2. Na przebudowę sieci wodociągowej należy uzyskać prawomocną decyzję dla rozpoczęcia robót budowlanych.
3. Zakres projektowy przebudowy wodociągów winien ujmować po 1,5m w obu kierunkach poza obręb projektowanych nawierzchni.
4. Wodociągi należy zaprojektować z materiału typu PE100RC w typoszeregu SDR 11.
5. Warunki szczegółowe do projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji są zawarte w wytycznych do projektowania i realizacji infrastruktury wodociągowej na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach spółka z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach, dostępne na stronie internetowej – www.pwik.czechowice-dziedzice.pl
6. Kompletny projekt wykonawczy przebudowy wodociągów należy uzgodnić w P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o.
7. Wyłączenie z eksploatacji istniejących wodociągów może nastąpić dopiero po wybudowaniu nowej sieci oraz dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego.
8. Roboty związane z przebudową sieci wodociągowej należy prowadzić pod nadzorem (odpłatnym) P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
9. Nadzór nad robotami należy zlecić pisemnie do P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót. Z uwagi na charakter terminu zgłoszenia (planowanego), niezbędnym jest telefoniczne powiadomienie służb P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. - tel. 32/2015-37-17, o rzeczywistym rozpoczęciu robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, P.W.i K. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót.
10. Koszty całości prac – przebudowy kolidujących wodociągów, wykonania zabezpieczenia naszych sieci oraz pełnienia nadzorów branżowych – ponosi Inwestor.
11. Koszt przebudowy sieci wodociągowej należy ująć w kosztach planowanej inwestycji, jako koszt odtworzenia majątku P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., umożliwiającą jednocześnie realizację planowanej inwestycji.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy skontaktować się z P.W.iK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. w celu podpisania przez Inwestora porozumienia, dotyczącego realizacji przebudowy **kanalizacji deszczowej** i **wodociągu** i odtworzenia majątku P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

Termin ważności warunków wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem,

Załącznik:

1. projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. PO a/a

PRZESZARZĄDU
A. Rzepka
Andrzej Rzepka

