

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
Infolinia: +48 32 606 0 616



Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl

1012637013

JAROAD

Bielsko-Biała 08.10.2018 roku

TD/OBB/OME/ *2018-10-09/00000006*



ul. Grażyńskiego 108/68
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

Odpowiadając na pismo z dnia 24.11.2017r. (data wpływu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Kancelaria w Bielsku-Białej 28.11.2017r.), informujemy, że dostarczoną dokumentację techniczną sprawdziliśmy w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi usunięcia kolizji nr nr TD/OBB/OME/2016.11.09/00000006 z dnia 08.11.2016 r..

Tytuł: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Norberta Barlickiego i Bolesława Prusa w Czechowicach-Dziedzicach”.

Projektant: Tomasz Bartuchowski, Krzysztof Skubacz

Inwestor: Gmina Czechowice-Dziedzice

Data opracowania projektu: grudzień 2016 r..

Przedstawioną dokumentację projektową uzgadniamy z następującymi uwagami:

- propozycję przebudowy kabla teletechnicznego do zaprojektowanej i nowo wybudowanej kanalizacji akceptujemy pod warunkiem zamieszczenia w projekcie informacji o wybudowaniu dwóch otworów dla urządzeń TD S.A. i wskazania ich na schemacie.
- W przypadku podania przez Orange S.A. wymogu zamykania studni należy najpóźniej w dniu odbioru robót dostarczyć klp. Kluczy TD S.A. Dział Łączności Oddział Bielsko – Biała.
- przebudowane, wymienione poniżej urządzenia tj.: oprawy oświetleniowe wraz z przewodami zasilającymi pozostają na majątku naszej Spółki:
 - oprawa oświetleniowa zlokalizowana na słupie nr 8 przy ul. Bolesława Prusa;
 - oprawa oświetleniowa zlokalizowana na słupie nr 1 przy ul. Norberta Barlickiego;
- przyrost ilości opraw oświetleniowych powinien być uwzględniony w umowie najmu oraz umowie świadczenia usług oświetleniowych;
- elementy nowej sieci oświetleniowej pozostające na majątku i w eksploatacji Inwestora oznakować zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja SA. Oddział w Bielsku-Białej, czyli:
 - oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70mm w kolorze białym lub innym jasnym;
 - miejscem oznakowania winny być w przypadku opraw oświetleniowych – wysięgnik lub oprawa, w przypadku przewodów i kabli – przy wyjściu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwód oświetlenia w całości jest obcy, a w pozostałych przypadkach w miejscu podziału własności.

-verte-

Ponadto informujemy, że:

- przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,
- niniejsze uzgodnienie należy dołączyć do wszystkich egzemplarzy dokumentacji.
- ważność uzgodnienia ustala się na dzień zgłoszenia przez Inwestora faktu zakończenia prac, o którym mowa w paragrafie 2 ust.1 w zawartym porozumieniu 374/OME/2016 tj.: 31.12.2022 r..

Z poważaniem:

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Bielsku-Białej

Kierownik Wydziału Eksploatacji


Wiesław Kowalski

Załączniki:

2 x komplet dokumentacji projektowej

Kopia:

1x OME/KB/109/2018