

**JAROAD****ul. Podkęcie 10****43-502 Czechowice-Dziedzice**

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych przy budowie skrzyżowania ulic Prusa i Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach


W odpowiedzi na Państwa pismo z 15.03.2017 r. uzgadniamy załączony projekt branży elektrycznej pt.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Norberta Barlickiego i Bolesława Prusa” z następującymi uwagami:

1. Kable średniego napięcia RCEkoenergii: przełożenie odcinka trasy w rejonie przebudowywanego skrzyżowania należy wykonać z zastosowaniem nowego kabla typu 3 \* **XRUHAKXS** 1x240 mm<sup>2</sup> w izolacji 20kV;
2. Demontaż słupa oświetleniowego na istniejącym skrzyżowaniu ulic Barlickiego i Prusa należy skoordynować z demontażem światłowodu M3.NET podwieszonego do w/w słupa;
3. W zakresie przebudowy oświetlenia RCEkoenergii należy zdemonstować słupy oświetlenia wraz z kablem światłowodowym M3.NET w pobliżu nowego słupa nr 7 oraz naprzeciwko słupa nr 5, kable przebudować i zmurować na odcinku pomiędzy zdemonstowanymi słupami. Zdemonstowane oprawy przekazać do RCEkoenergii Sp. z o.o.

Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela:

Andrzej Kopec, Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu Elektrycznego RCEkoenergia Sp. z o.o.,  
tel. 32 32 37 321, kom. 605 852 992, adres email: Andrzej.Kopec@lotosczechowice.pl

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU  
  
Bartłomiej Hegowski

