

Legenda:

Proj. kable ziemne:
1. 2 x YAKXS 4x120 mm2 + YAKXS 4x35 mm2
(zgodnie z warumkami przebudowy sieci nN)
- dł. 105 mb
2. YAKXS 4x120 mm2 + YAKXS 4x35 mm2
(zgodnie z warumkami przebudowy sieci nN)
- dł. 100 mb

Proj. kable oświetlenia ulicznego
typ YAKXS 4x35 mm2 - dł. łączna kabli 120 mb

Proj. słup oświetleniowy typ SAL-80M
z oprawą LED VOLTANA 3, 55W

Na dnie rowu kablowego dla kabli oświetlenia ulicznego na całej długości ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4 i podłączyć do każdego słupa.
Wartość uziemienia < 1,9 Ω.

Układ sieci TT

Inwestor	Gmina Wilamowice, ul. Rynek 1 43 - 330 Wilamowice	DATA XII 2016
Obiekt	Przebudowy drogi powiatowej - ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną do skrzyżowania z ul. Mostową/ul. Ptasznik Przebudowa kolidującej sieci napow. nN Budowa oświetlenia ulicznego	SKALA
Tytuł rys.	SCHEMAT ZASILANIA	NR RYS. 2
Opracował	mgr inż. Józef Bułka	Nr upr. SLK/1394/PWOE/06
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Tatoń	Nr upr. SLK/2609/PWOE/09