

Bielsko-Biała, dnia 11.08.2020 r.

ZDP.272.3.9.2020 – wyjaśn. SIWZ

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogowy drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie nr 1:**

(...) stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

### **Wyjaśnienie 1:**

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w związku z Covid-19, zapisy znajdują się w pkt 15.4 pkt 5 SIWZ. Zamawiający będzie wymagał złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, zgodnie z art. 15r. pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,



innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>1</sup> (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy wzór umowy §2 ust. 6 pkt b): Wnosimy o modyfikację zapisu, Zamawiający nie może przerzucać na Wykonawcę ryzyka finansowego w przypadku, gdyby wykonanie robót zamiennych wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów. W takiej sytuacji wynagrodzenie powinno zostać odpowiednio zwiększone.

**Wyjaśnienie 2:**

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §2 ust. 6 lit. b umowy.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy wzór umowy §5 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie od zgłoszenie zostanie dokonany odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających.

**Wyjaśnienie 3:**

Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy wzór umowy §5 ust. 9: Wnosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy badania potwierdzą zgodną z umową jakość materiałów i robót koszty ich przeprowadzenia poniesie Zamawiający.

**Wyjaśnienie 4:**

Powyższe wynika z treści §5 ust. 9 wzoru umowy, tzn. Wykonawca poniesie koszty tylko w przypadku, jeżeli wyniki badań potwierdzą wykonanie robót niezgodnie z umową.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy wzór umowy §5 ust. 22: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 4.1. Czy w myśl proponowanych zapisów projektu umowy wytwórcą frezu, czyli odpadu o kodzie 17 03 02 (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jest Zamawiający tym samym zdejmując z Wykonawcy odpowiedzialność posiadacza odpadów – co wiązałoby się dla Wykonawcy wyłącznie z odpowiedzialnością Wykonawcy za transport odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów?
- 4.2. Czy wytwórcą frezu, czyli odpadu o kodzie 17 03 02 (w myśl zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jest Wykonawca – a jeżeli tak, czy Zamawiający może przedłożyć Decyzję o zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie odpadów uwzględniając miejsce, do którego Wykonawca miałby przekazać odpad?
- 4.3. Czy dla ww. miejsca przetwarzania lub zbierania odpadów utworzono miejsce prowadzenia działalności w BDO? Prosimy o podanie numeru miejsca prowadzenia działalności.

**Wyjaśnienie 5:**

Zamawiający wskazuje, że wytworzony w trakcie realizacji zamówienia frez (z frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno) nie jest odpadem. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) odpadem jest „każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”. Część tego materiału ma być ponownie wykorzystana przy robotach objętych zamówieniem (do wbudowania jako górna warstwa pobocza), natomiast pozostałą część Zamawiający planuje wykorzystać do zabudowy na poboczach innych administrowanych dróg. Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, określone rodzaje odpadów tracą ten przymiot w przypadku spełnienia łącznie czterech warunków: są powszechnie stosowane, istnieje na nie popyt, spełniają wymagania dla zastosowania do określonych celów, ich zastosowanie nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub zwierząt. Wszystkie powyższe warunki spełnione są dla frezu asfaltowego w analizowanym przypadku, tym samym uzyskany frez (destrukta asfaltowy z frezowania) traci przymiot odpadu.

Uwzględniając fakt, iż Zamawiający wyraził wolę ponownego wykorzystania (zagospodarowania) frezu, frez ten pozostaje jego własnością, tym samym nie jest on odpadem. Biorąc powyższe pod uwagę wytwórcą odpadu w niniejszym postępowaniu nie jest ani Zamawiający, ani Wykonawca, w związku z czym nie znajduje uzasadnienia obowiązek utworzenia miejsca przetwarzania lub zbierania odpadów (rejestracji w BDO).

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy wzór umowy §5 ust. 23: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakiej odległości od terenu budowy może znajdować się miejsce wskazane przez Zarząd Dróg?

**Wyjaśnienie 6:**

Do 20 km.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy wzór umowy §6 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie Zamawiający dokona odbioru? Podano jedynie termin, w którym do odbioru przystąpi.

**Wyjaśnienie 7:**

Termin zakończenia odbioru robót zależy od jakości robót i przygotowania Wykonawcy do odbioru.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy wzór umowy §6 ust. 14: Prosimy o dodanie zapisu, iż Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie.

**Wyjaśnienie 8:**



Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §6 ust. 14 umowy; w treści jest zapis o wcześniejszym wzywaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy wzór umowy §7 ust. 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakich przypadkach Zarząd Dróg może żądać wykonania całości lub części robót ponownie?

**Wyjaśnienie 9:**

Powyższy zapis dotyczy przypadku, gdy ujawnią się wady fizyczne nie kwalifikujące się do dokonania naprawy.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy wzór umowy §7 ust. 2: Wnosimy o doprecyzowania „wada zostanie stwierdzona i zgłoszona Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości (...)”.

**Wyjaśnienie 10:**

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §7 ust. 2 umowy.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 9: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- a) Czy wskazane kwoty maksymalne jakie posiada Zamawiający na realizację w poszczególnych latach realizacji mogą podlegać zmianie? Jeśli tak wnosimy o podanie podstaw wprowadzenia takowych zmian i wskazanie ewentualnych maksymalnych różnic od podanych kwot.
- b) Czy wskazane kwoty mają być powiązane z harmonogramem robót i kwoty wynagrodzenia mają odpowiadać planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu Przedmiotu umowy?
- c) Co w przypadku, gdy harmonogramu będzie wynikało, że Wykonawca przekroczy maksymalną kwotę wynagrodzenia planowanego na rok 2020 i 2021?  
Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty w takim przypadku? Czy Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych ponad limit? Niniejsze informacje są niezbędne to prawidłowej kalkulacji oferty, w tym wliczenia kosztów ewentualnego kredytowania części zakresu prac.

**Wyjaśnienie 11:**

Zamawiający w §9 ust. 9 wzoru umowy wskazał kwoty zabezpieczone na niniejsze zadanie w budżecie. Możliwość zwiększenia zależeć będzie od wyniku postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 11: Wnosimy o zwiększenie limitu fakturowania do 90% wartości wynagrodzenia w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finansowania inwestycji.

**Wyjaśnienie 12:**

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §9 ust. 11 umowy.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 15: Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, iż odmowa płatności może nastąpić w części odpowiadającej sumie niedostarczonych dowodów zapłaty

**Wyjaśnienie 13:**

Zgodnie z wzorem umowy.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 20 pkt a): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej zwiększenia), Zamawiający podwyższy kwotę brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, nie budzącej wątpliwości interpretacyjnych

**Wyjaśnienie 14:**

Zgodnie z wzorem umowy.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy wzór umowy §11 ust. 2: Wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych do 40% wynagrodzenia brutto.

**Wyjaśnienie 15:**

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §11 ust. 2 umowy.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy wzór umowy §13 ust. 3 pkt b): Wnosimy o skrócenie z 5 dni do 3 dni.

**Wyjaśnienie 16:**

Zamawiający nie dokonuje zmian w §13 ust. 3 pkt b) umowy.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy wzór umowy §14 ust. 22: Prosimy o modyfikację zapisu, iż Zamawiający może żądać zmiany podwykonawcy jeżeli pomimo pisemnego upomnienia Zamawiającego w dalszym ciągu realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

**Wyjaśnienie 17:**

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §14 ust. 22 umowy.

**Pytanie nr 18:**

Czy posiadają Państwo zgodę na wycinkę drzew wraz z opinią ornitologa? Prosimy o udostępnienie.

**Wyjaśnienie 18:**



Tak, posiadamy zgodę na wycinkę drzew. Jest ona zawarta w Decyzji ZRID nr 2/2017 z dnia 24.03.17r i nie ma w niej zastosowania opinia ornitologa.

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki.

**Wyjaśnienie 19:**

Dodaje się plik 1.2. Zieleń, 1.3. Zieleń, 1.4. Zieleń, 1.5. Zieleń

**Pytanie nr 20:**

Czy drewno uzyskane z wycinki staje się własnością Wykonawcy robót? Czy Wykonawca ponosi koszty z tytułu pozyskania drewna?

**Wyjaśnienie 20:**

Zgodnie z wzorem umowy §5 ust. 24.

**Pytanie nr 21:**

Prosimy o udostępnienie zestawienia oznakowania poziomego i pionowego niezbędnego do wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem z uwzględnieniem uwag. Prosimy o ujęcie w zestawieniu elementów istniejącego oznakowania przewidzianego do demontażu (ze wskazaniem miejsca składowania).

**Wyjaśnienie 21:**

Oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać wg załączonego i zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu.

**Pytanie nr 22:**

Nawiązaniu do decyzji nr 2/2017 prosimy o wskazanie jakie nasadzenia kompensacyjne należy ująć wycenie i w której pozycji

**Wyjaśnienie 22:**

Nasadzenia są po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 23:**

Prosimy o udostępnienie szczegółów (detali) konstrukcyjnych krawężników, obrzeży i korytek odwodnieniowych

**Wyjaśnienie 23:**

Korytka, krawężniki, obrzeża są typowymi elementami prefabrykowanymi. Na rysunkach przekrojów typowych wskazano kształt, a w opisie technicznym podano podstawowe wymiary prefabrykatów - np. korytka opisano w części dotyczącej odwodnienia.

**Pytanie nr 24:**

Kosztorys część drogowa Poz. 7.13 : Prosimy o podanie ilości m2 na komplet

**Wyjaśnienie 24:**

Poz. 7.13 kosztorysu części drogowej: 4 m2 na komplet.

**Pytanie nr 25:**

Prosimy o udostępnienie rysunku nr 3.1 i nr 7

**Wyjaśnienie 25:**

Rysunek nr 3.1 i nr 7 dotyczy ronda. Rondo nie wchodzi w zakres inwestycji -przetargu.

**Pytanie nr 26:**

Prosimy o uszczegółowienia wymagań dla Urządzeń u-25b

**Wyjaśnienie 26:**

Należy przyjąć separatory o wysokości. max.70 mm, dł. 1000-1200 mm, szerokość max 150mm;

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Dorota Nikiel

WICESTAROSTA

  
Grzegorz Szetyński

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
  
mgr inż. Urszula Kosman