

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl



Bielsko-Biała 2019-09-05

1015380632



Biuro Projektów Drogowych
Marcin Krzyżowski
ul. Jesienna 4
34-331 Świnna

TD/OBB/OMD/1019 09-05/0000020
TDOBB/OMD/UB/WC/3626/2019
1014698093

**Dotyczy: uzgodnienia budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S
ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach.**

Odpowiadając na wniosek data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 23-08-2019r. informujemy, że na załączonym planie naniesiono orientacyjnie przebieg linii kablowej SN, nN, oświetlenia ulicznego oraz linie napowietrzna WN i nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami przy zachowaniu odległości poziomych i pionowych.

Dokładne położenie naniesionej linii kablowej nN w miejscu skrzyżowań i zbliżeń należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego zachowując szczególne środki ostrożności.

Przy prowadzeniu prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Region SN i nN Bielsko Biała ul. Filarowa 18.

Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Szczegóły wynikłe w czasie wykonywania robót a nieokreślone w piśmie należy zgłosić i spisać w formie notatki.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załączniki: mapa szt. 1
Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Wiesław Cyganik



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PO/LR/U/201/2019/2089

Czechowice-Dziedzice, dnia 16.09.2019 r.

Biuro Projektów Drogowych
Marcin Krzyżowski
34-331 Świnna
ul. Jesienna 4

Dotyczy: uzgodnienia planu zagospodarowania dla inwestycji „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach”.

W odpowiedzi na złożony wniosek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgadnia plan zagospodarowania dla inwestycji „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach” pod następującymi warunkami:

1. Armaturę wodociągową w obrębie prowadzonych prac wyregulować do rzędnej terenu projektowanej nawierzchni.
2. Zachowania minimalnej warstwy naziomu 1,4m nad istniejącymi czynnymi przewodami wodociągowymi (zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem niebieskim).
3. Nadzór (odpłatny) nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia przedsiębiorstwa, należy zlecić pisemnie do P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o. o., w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót konieczne jest również, telefoniczne powiadomienie służb P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. – telefon 32/215-37-17, o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót.
4. W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego własnością P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, z tym związanych.
5. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o. o. oraz pełnienia nadzorów branżowych ponosi Inwestor.

Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 100,00 zł.+ VAT.

Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny – 2szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. PO a/a

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
mgr inż. Tomasz Dynda

Z poważaniem,

DYREKTOR OPERACYJNY


Zbigniew Faruga



OZNACZENIA:

- Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
- Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
- Odtwarzana nawierzchnia jezdni asfaltowej
- Projektowany krawężnik wysoki
- Projektowany krawężnik najazdowy
- Projektowane obrzeże betonowe
- Projektowane ogrodzenie
- czarna linia wodociągowa*

Załącznik do pisma nr
 20/LP/14.12.201/1013/2089
 z dnia 16.05.2013 r.

WYKONAWCA: Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski 34-331 Świnna, ul. Jesienna 4		
NAZWA OPRACOWANIA: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach		
INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	RYS. NR 2
ADRES:	ul. Tadeusza Regeera 81, 43-382 Bielsko-Biała	
TYTUŁ RYSUNKU:	Plan zagospodarowania	SKALA 1:500
		DATA: VII 2019 r.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Krzyżowski SLK/4949/POOD/13 	

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8137600, faks 33 8137622
gazownia.bielsko.biala@psgaz.pl

Biuro Projektów Drogowych
Marcin Krzyżowski
Ul. Jesienna 4
34-331 Świnna

Bielsko-Biała, dn.28.08.2019

Nasz PSGZA.0155.763.1916.19
znak:

Dot.: uzgodnienia budowy chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach.

Szanowny Panie!

Budowę chodnika uzgadniamy pod następującymi warunkami:

1. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Gazownię w Bielsku-Białej podając termin rozpoczęcia robót oraz nazwisko, adres kierownika budowy i inspektora nadzoru.
2. Wykopy w bezpośrednim sąsiedztwie naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Bielsku-Białej.
3. W celu zlokalizowania gazociągów stalowych w miejscach kolizyjnych należy wykonać wykopy kontrolne, głębokość korytowania dostosować do głębokości położonego gazociągu a przykrycie gazociągu nie może przekroczyć 1,2m. W przeciwnym przypadku należy je przebudować lub obniżyć. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu
4. Przy przebiegu równoległym projektowaną ławę betonową pod krawężnik, obrzeże betonowe, korytka ściekowe oraz ogrodzenia układać w odległości co najmniej 0,5m od istniejącej sieci gazowej.
5. Nawierzchnię chodników, zjazdów należy wykonać z materiałów łatwo rozbieralnych.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Gazownia w Bielsku - Białej
Aleksander Smurda

