



Zbiornik szczelny betonowy o pojemności 10m3.
Wykonać kominek z włazem A15.
Zbiornik montować wg instrukcji producenta. Niezależnie od instrukcji zastosować podbudowę z piasku o grubości 15cm.
Zbiornik wyposażyć w dwie sondy poziomu cieczy. Na wysokości 1/2H oraz 3/4H. Centralkę zamontować w korytarzu parteru. Wymiary brutto zbiornika 3x2,4x1,9m (axbxh).

Studnia schładzająca z rury karbowanej Ø425 głębokość 0,8m
+pokrywa z tworzywa
+ pompa zatapialna z pływakiem 400W, 230V
Dla przejść rur do studzienki zastosować przejścia IN SITU.

INWESTOR: **Powiat Bielski Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie ul. Legionów 81 43 - 502 Czechowice-Dziedzice**	**TEMAT OPRACOWANIA:**	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	**LOKALIZACJA:**	Czechowice-Dziedzice ul. Lipowska 9 dz. nr 3164/5, 3164/6, 3164/8, 3164/9, 5319, 5320 obręb: 0001 Czechowice jedn. ewid: 240204_4 m. Cz.-Dz.			
PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT ul. Kunickiego 7/4 43-300 Bielsko-Biała tel. 602507214, 695951413	**PROJEKTANT**	**mgr inż. Maciej Mróz**	**SPRAWDZAJĄCY**	**mgr inż. Anita Szul-Mróz**	
	UPRAWNIENIA:	**MAP/0460/POOS/11**	**UPRAWNIENIA:**	**MAP/0542/PWOS/12**	
	TREŚĆ:	**Rozwinięcie instalacji kanalizacji**			
Niniejsze opracowanie chronione prawem autorskim, ustawa z dnia 04.02.94, DZ.U. nr 24 poz. 38, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione	**FAZA:**	**BRANŻA:**	**DATA:**	**SKALA:**	**RYS. NR:**
	P.W.	**Inst. sanitarne**	**01.10.2020**	**———**	**IS-10**