klapa dymowa MERCOR C 100X100cm
z funkcją wyłazu dachowego

obudowa kanału dymowego EI 30
-płyty gkf (2x15mm)

obudowa więźby dachowej EI 30 - płyty gkf (2x15mm)

wprowadzenie wymianów 8x16

DACH -wymagana odporność ogniowa RE 15

1. gont bitumiczny
2. deskowanie pełne -2,5cm
3. krokwie 8x14cm w rozstawie osiowym 85cm
4. ocieplenie - wypełnienie wełną mineralną 15cm
5. paroizolacja
6. ruszt stalowy krzyżowy -6cm
7. płyta g-k 3x12,5mm

wymiana obudowy klatki schodowej do
klasy EI 30 (płyty gkf- 2x 15mm)
Uwaga: należy zachować wysokość przejścia min.220cm

podwyższenie balustrady wzdłuż wszystkich biegów
oraz na gornym spoczniku klatki schodowej do 110cm.
Obezna wysokość - 90 do 100cm.
Projektowane jest dospawanie profili pionowych zgodnych z
przekrojami słupków. Całość elementów stalowych malowana
w kolorze czarnym.

podwyższenie balustrady do 110cm.
Obezna wysokość - 90 do 100cm.
Projektowane jest dospawanie profili pionowych
zgodnych z przekrojami słupków. Całość elementów
stalowych malowana w kolorze czarnym.

obudowa stropu EI 60 - system PROMAT

S-3 wymagana odporność ogniowa REI 60

tram do usunięcia

wprowadzenie nadproży stalowych
-belki h=120

obudowa stropu EI 60 - system PROMAT
lub NIDA GIPS

S-2 wymagana odporność ogniowa REI 60

wprowadzenie nadproży stalowych
-belki h=120

wprowadzenie pochwytu h=110

nadproże stalowe

S-1 wymagana odporność ogniowa REI 60

przebudowa biegu

skrócenie biegu o 1 stopień
wraz z nadlaniem i ujednoliceniem
wysokości stopni

przegłębienie strefy wejściowej
oraz wc do uzyskania Hp=220cm

**P1**

przegłębienie wymiennikowni
do uzyskania Hp=220cm

płytki ceramiczne układane na podkładzie z folii w płynie 2cm
posadzka cementowa -6cm
izolacja termiczna XPS -5cm
folia budowlana
izolacja przeciwwodna ciężka (np.papa termozgrzewalna lub membrana dwuskładnikowa)
beton B15 -10cm
kruszywo łamane o zmiennej frakcji-10cm

**P2**

przegłębienie wymiennikowni
do uzyskania Hp=220cm

płytki ceramiczne układane na podkładzie z folii w płynie 2cm
posadzka cementowa -6cm
izolacja termiczna XPS -5cm
folia budowlana
izolacja przeciwwodna ciężka
(np.papa termozgrzewalna lub membrana dwuskładnikowa)
beton B15 -10cm
kruszywo łamane o zmiennej frakcji-10cm

+6,28 +4,64 +3,05 +1,50 +-0,00 -0,90 -1,03 -2,63

10x16,35x31 8x16,25x31 6x17,16x30 6x15,00x25 9x18,10x28 10x17,20x28

INWESTOR:
POWIAT BIELSKI
Ośrodek Pomocy
Dziecku i Rodzinie
Ul. Legionow 81
43-502 Czechowice-Dziedzice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT
ul. Kunickiego 7/4 43-300 Bielsko-Biała
tel. 602507214, 698958413

Niniejsze opracowanie chronione prawem autorskim, ustawa z dnia 04.02.94. DZ.U. nr 24 poz. 83, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione

TEMAT OPRACOWANIA: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

LOKALIZACJA: Czechowice-Dziedzice, ul. Lipowska 9 dz. nr 3164/5,3164/6,3164/8, 3164/9,5319,5320 obręb: 0001 Czechowice, jedn. ewid: 240204_4m. Cz-Dz

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Bartosz Zaremba
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Agnieszka Zaremba
UPRAWNIENIA: AG.II.4/A2/7131/555/01
UPRAWNIENIA: Rz/A-01/09

TREŚĆ: PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA: ARCHITEKTURA
DATA: 01.10.2020
SKALA: 1:50
RYS.NR: 6
FAZA: P.W.