



- Oznaczenia:
- gniazdo gniazdo elektryczne, hermetyczne IP 44
 - gniazdo gniazdo elektryczne
 - wyłączniki
 - oprawy oświetleniowe dobrane przez inwestora
 - oprawy oświetleniowe szczelne, posiadające IP44
 - oprawa oświetleniowa świetłóvkowa 1x18W, szczelna, posiadająca IP44
 - kaseta domofonowa
 - unifon - domofon

- Oznaczenia:
- TG - główna tablica rozdzielcza
 - TPP - tablica poziomowi piwnicy
 - TP1,2 - tablica poziomowi 1,2
 - Tkd - tablica klapy dymowej
 - ZK - złącze kablowe
 - GSU - główna szyna uziemiająca

- Oznaczenia:
- ETH - gniazdo komputerowe/WiFi, TV
 - ST - szafka teleinformatyczna
 - DS1 - Oprawa awaryjna typ DS1-ontec s-522 lm; 7W
 - OP20N - Oprawa typ OP20-S1,2TC1N IN (-20ST) IP65
 - OP1 - Oprawa ewakuacyjna typ OP1-S1,2TC1N
- UWAGA!
1. Ostateczna lokalizacja tablic rozdzielczych i zespołów gniazd wtykowych ustalona zostanie z Inwestorem

Układ zasilania - TT Zabezpieczenie przed porażeniem samoczynne wyłączenie zasilania

LEGENDA DO ODDYMIANIA

- OCD
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- LT
- PRZYCISK PRZEWIETRZAJĄCY
- ROP
- RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T MONTOWAĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU
- PRZY DRZWIACH, PRZYCISK ZAOPATRZYĆ W OPIS /RĘCZNE OTWARCIE/
- ZASILACZ 24V DC
- W OBUDOWIE /wariantowo/,
- CENTRALA ODDYMIANIA

- PIKTOGRAM KIRUNKU EWAKUACJI
- OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

UWAGA DO INST. ODDYMIANIA

- DO UKŁADANIA PRZEWODÓW HDGS I HTKSH E90 POD TYNKIEM NALEŻY STOSOWAĆ UCHWYTY E90 TYPU UDF
- DO UKŁADANIA PRZEWODÓW HDGS I HTKSH E90 NA TYNKU NALEŻY STOSOWAĆ UCHWYTY E90 TYPU KSA
- PRZEWODY TYPU WYTKSY MOCOWAĆ DO ŚCIAN I SUFITÓW
- Przed zakupem centrali oddymiana uzgodnić wartość tonu prądowego dostosowując do DT klapy dymowej

INWESTOR:	TEMAT	OPRACOWANIA:
POWIAT BIELSKI Ośrodek Pomocy Dzieci i Rodzine UL. Legionow 81 43-502 Czechowice-Dziedzice	OPRACOWANIA:	Dostosowanie istniejącego budynku mieszkalnego na potrzeby oddziału placówki opiekuńczo-wychowawczej Ośrodka Pomocy Dzieci i Rodzine
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	LOKALIZACJA:	Czechowice-Dziedzice, ul. Lipowska 9
PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAKI	PROJEKTOWAŁ:	inż. Zdzisław Mazurek
	UPRAWNIENIA:	BB54/75
	TRZĘŚC:	
ul. Kuruciego 71A 43-300 Bieleń-Biel's tel. 603507214, 698951413	FAZA:	BRANŻA:
Wykonanie wytyczenia i obrotowa prędkość zobowiązanie, ustalenie z dnia 04.02.24. Projekt wykonany przez firmę projektu zrealizacji	PW	DATA:
	ELEKTRYKA	SKALA:
		RYB.NR:
		E4