

Oznaczenia:

- gniazdo gniazdo elektryczne, hermetyczne IP 44
- gniazdo gniazdo elektryczne
- wyłączniki
- oprawy oświetleniowe dobrane przez inwestora
- oprawy oświetleniowe szczelne, posiadające IP44
- oprawa oświetleniowa świetlówkowa 1x18W, szczelna, posiadająca IP44

TG - główna tablica rozdzielcza
TPP - tablica poziomu piwnicy
TP1-2 - tablica poziomu 1,2
TPK - tablica klapy dymowej
ZK - złącze kablowe
GSU - główna szyna uziemiająca

Oznaczenia:

ETH - gniazdo komputerowe/WIFI, TV
ST - szafka teleinformatyczna
DS1 - Oprawa awaryjna typ DS1-ontec s-522 lm; 7W
OP20N - Oprawa typ OP20-S1,2TC1N IN (-20ST) IP65
OP1 - Oprawa ewakuacyjna typ OP1-S1,2TC1N

UWAGA!

1. Ostateczna lokalizacja tablic rozdzielczych i zespołów gniazd wtykowych ustalona zostanie z Inwestorem

Układ zasilania - TT
Zabezpieczenie przed porażeniem samoczynne wyłączenie zasilania

LEGENDA DO ODDYMIANIA

- OCD - OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- LT - PRZYCISK PRZEWIETRZAJĄCY
- ROP - RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
- ŁJ - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T MONTOWAĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY DRZWIACH, PRZYCISK ZAOPATRZYĆ W OPIS /RĘCZNE OTWARCIE/
- ZASILACZ 24VDC - ZASILACZ 24V DC W OBUDOWIE /wariantowo/,
- CO - CENTRALA ODDYMIANIA
- PIKTOGRAM KIRUNKU EWAKUACJI

UWAGA DO INST. ODDYMIANIA

1. DO UKŁADANIA PRZEWODÓW HDGs I HTKSH E90 POD TYNKIEM NALEŻY STOSOWAĆ UCHWYTY E90 TYPU UDF
2. DO UKŁADANIA PRZEWODÓW HDGs I HTKSH E90 NA TYNKU NALEŻY STOSOWAĆ UCHWYTY E90 TYPU KSA
3. PRZEWODY TYPU YnTKSY MOCOWAĆ DO ŚCIAN I SUFITÓW PRZY POMOCY UCHWYTÓW OPASKOWYCH.
4. Przed zakupem centrali oddymiana uzgodnić wartość toru prądowego dostosowując do DT klapy dymowej

INWESTOR: POWIAT BIELSKI Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie UL. Legionow 81 43-502 Czechowice-Dziedzice	TEMAT OPRACOWANIA:	Dostosowanie istniejącego budynku mieszkalnego na potrzeby oddziału placówki opiekuńczo-wychowawczej Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	LOKALIZACJA:	Czechowice-Dziedzice, ul. Lipowska 9			
PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT	PROJEKTOWAŁ:	Inż. Zdzisław Mazurek			
ul. Kunickego 7/4 43-300 Bielsko-Biała tel. 602507214, 695951413	UPRAWNIENIA:	BB54/75			
	TREŚĆ:	RZUT PODDASZA			
Niniejsze opracowanie chronione prawem autorskim, ustawa z dnia 04.02.94. DZ.U. nr 24 poz. 38, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione	FAZA:	BRANŻA:	DATA:	SKALA:	RYS.NR:
	PW	ELEKTRYKA	24.06.2020	1:100	E6