klapa dymowa MERCOR C 100X100cm
z funkcją wyłazu dachowego

obudowa kanału dymowego EI 30
-płyty gkf (2x15mm)

obudowa więźby dachowej EI 30 - płyty gkf (2x15mm)

wprowadzenie wymianów 8x16

DACH -wymagana odporność ogniowa RE 15

1. gont bitumiczny
2. deskowanie pełne -2,5cm
3. krokwie 8x14cm w rozstawie osiowym 85cm
4. ocieplenie - wypełnienie wełną mineralną 15cm
5. paroizolacja
6. ruszt stalowy krzyżowy -6cm
7. płyta g-k 3x12,5mm

wymiana obudowy klatki schodowej do
klasy EI 30 (płyty gkf- 2x 15mm)
Uwaga: należy zachować wysokość przejścia min.220cm

podwyższenie balustrady wzdłuż wszystkich biegów
oraz na gornym spoczniku klatki schodowej do 110cm.
Obezna wysokość - 90 do 100cm.
Projektowane jest dospawanie profili pionowych zgodnych z
przekrojami słupków. Całość elementów stalowych malowana
w kolorze czarnym.

podwyższenie balustrady do 110cm.
Obezna wysokość - 90 do 100cm.
Projektowane jest dospawanie profili pionowych
zgodnych z przekrojami słupków. Całość elementów
stalowych malowana w kolorze czarnym.

obudowa stropu EI 60 - system PROMAT

S-3 wymagana odporność ogniowa REI 60

tram do usunięcia

+6,28

wprowadzenie nadproży stalowych
-belki h=120

obudowa stropu EI 60 - system PROMAT
lub NIDA GIPS

+4,64

S-2 wymagana odporność ogniowa REI 60

+3,05

wprowadzenie nadproży stalowych
-belki h=120

wprowadzenie pochwytu h=110

nadproże stalowe

+1,50

S-1 wymagana odporność ogniowa REI 60

+-0,00

przebudowa biegu

-0,90

-1,03

przegłębienie wymiennikowni
do uzyskania H=220cm

-2,63

przegłębienie strefy wejściowej
oraz wc do uzyskania Hp=220cm

-0,90

skrócenie biegu o 1 stopień
wraz z nadlaniem i ujednoliceniem
wysokości stopni

10x16,35x31

8x16,25x31

6x17,16x30

6x15,00x25

9x18,10x28

10x17,20x28

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Czechowice-Dziedzice, ul. Lipowska 9 dz. nr 3164/5,3164/6,3164/8, 3164/9,5319,5320 obręb: 0001 Czechowice, jedn. ewid: 240204_4m. Cz-Dz

PRZEKRÓJ A-A

INWESTOR:
POWIAT BIELSKI
Ośrodek Pomocy
Dziecku i Rodzinie
UL. Legionów 81
43-502 Czechowice-Dziedzice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
FORMAT
ul. Kunickiego 7/4 43-300 Bielsko-Biała
tel. 602677244, 605955433

TEMAT OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Bartosz Zaremba
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Agnieszka Zaremba

UPRAWNIENIA: AG.II.4/AZ/7131/555/01
UPRAWNIENIA: RzI/A-01/09

TREŚĆ:

BRANŻA: ARCHITEKTURA
DATA: 01.10.2020
SKALA: 1:50
RYS.NR: 6
FAZA: P.B.

Niniejsza opracowanie chronione prawem autorskim, ustawa z dnia 4.02.94, Dz.U.24.1.1994 Kopiowanie i rozpowszechnienie bez zgody autora projektu: zabronione