



UWAGA:

1. Obsypkę wykonać zagęszczonymi warstwami do 30cm
2. W przypadku mniejszej grubości przykrycia niż 1,0m należy zastosować ocieplenie w postaci warstwy żużla o grubości 20-30cm. Żużel zabezpieczyć od góry przed wodą opadową warstwą folii lub papy.
3. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niż :
 - a) dla przewodów umieszczonych pod drogami 97% zmodyfikowanej wartości Proctora
 - b) 85% w pozostałych przypadkach

Pro-Admini S.C. 43-410 Zebrzydowice, ul. Dworcowa 11			
	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Alina Kopiec-Zajac	101/84	
Asystent:	inż. Piotr Lilla		
Nazwa oprac.: Budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej 4485S Bielsko - Wilamowice w miejscowości Pisarzowice			Data: 01.2008
Inwestor: Powiat Bielski, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko - Biała			Skala:
Nazwa rysunku: Przekrój przez wykop pod kanalizację deszczową			Nr rys.: 7